

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΑΠΟ PVC
- ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΑΓΙΩΝ / PVC Ø160
- ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΑΓΙΩΝ / PVC Ø200
- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΑΓΙΩΝ HDPE / Ø160 / PN16 / L=723 m

ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (στρ.)

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2060 ΑΝΑ ΚΟΜΒΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

Κόμβος	Επιφάνεια εξυπηρέτησης (στρ.)	Παροχή κόμβου (m ³ /d)	Κόμβος	Επιφάνεια εξυπηρέτησης (στρ.)	Παροχή κόμβου (m ³ /d)	Κόμβος	Επιφάνεια εξυπηρέτησης (στρ.)	Παροχή κόμβου (m ³ /d)
1	6.12	3.78	35A'	11.26	3.78	88	2.64	4.85
1'	2.47	4.53	36	1.98	3.64	89	3.54	6.50
2	24.39	44.84	36'	10.82	19.89	90	7.42	13.64
2'	9.15	16.83	37	1.31	2.41	91	16.84	30.95
3	5.31	9.77	38	2.34	2.15	92	4.00	7.36
3'	4.99	9.17	39	4.31	9.3	93	4.72	8.68
4	2.55	4.69	40	2.52	4.62	93'	10.37	19.07
4'	8.07	14.84	41	1.47	2.70	94	20.81	38.25
5	2.12	3.90	42	3.20	5.89	95	7.79	14.32
5'	9.80	19.01	42'	5.08	9.34	96	2.07	3.80
6	3.27	6.01	42A'	0.67	1.23	97	3.62	6.65
6'	8.33	15.32	43	3.98	7.32	98	2.87	5.28
7	2.86	5.26	43'	26.12	48.02	99	1.63	2.99
7'	8.83	8.88	44	7.01	12.89	100	4.82	8.86
8	6.02	11.06	44'	22.46	41.28	100'	3.31	6.09
8'	12.94	23.80	45	2.02	3.72	101	0.71	1.30
9	8.86	16.29	45'	14.27	26.24	102	6.26	11.52
9'	18.25	33.54	46	5.76	10.58	103	2.90	5.33
9A	9.94	18.28	46'	13.39	24.62	104	2.54	4.66
10	4.43	8.15	47	2.14	3.93	105	1.87	3.44
10'	5.02	9.23	47'	18.18	33.43	106	6.20	11.39
10A'	4.71	8.66	47A	2.66	4.85	107	2.63	4.84
11	14.23	26.16	47B	2.18	4.00	108	1.82	3.35
11'	10.35	19.02	48	2.49	4.57	109	2.13	3.92
12	26.01	47.82	48'	16.81	30.90	110	4.83	8.88
12'	36.56	67.20	49	5.06	9.30	111	15.39	28.30
13	7.34	13.50	50'	13.89	25.53	113	4.48	8.24
13'	36.58	67.25	51'	18.95	34.84	114	3.19	5.87
14	12.98	23.87	51A'	30.39	55.86	115	1.81	3.33
14'	38.62	71.01	52	6.98	12.51	116	1.28	2.36
15	15.09	27.75	52'	20.54	37.76	116'	1.18	2.16
15'	15.98	29.38	53	4.59	8.44	117	1.16	2.13
16	7.42	13.65	54	3.00	5.52	118	1.16	2.13
16'	12.14	22.32	55	5.59	10.28	119	4.96	9.11
17	5.37	9.88	56	4.47	8.21	120	1.94	3.56
17'	33.51	61.60	57	2.52	4.64	121	2.53	4.66
18	2.00	3.68	58	2.99	5.49	122	2.12	3.89
19	5.74	10.56	59	1.67	3.07	123	1.19	2.18
20	4.70	8.64	60	3.43	6.30	124	2.38	4.37
20'	10.19	18.73	61	1.90	3.50	125	2.40	4.41
21	7.81	14.36	61'	0.39	0.71	126	2.39	4.38
21'	6.76	12.42	62	1.13	2.08	127	2.18	4.01
22	12.83	23.59	63	0.89	1.63	128	4.29	7.88
23	14.86	27.32	64	1.58	2.91	129	3.32	6.09
23'	4.28	7.86	65	1.03	1.90	130	2.18	4.00
23A	30.57	56.20	65A'	1.27	2.33	131	9.02	16.58
24	15.34	28.20	66	3.39	6.24	132	2.68	4.93
24'	18.86	34.68	66A	7.38	13.57	133	1.36	2.49
25	2.51	4.61	68	1.18	2.17	134	3.79	6.97
25'	7.08	13.02	69	0.65	1.19	135	1.15	2.12
25A	4.28	7.87	70	2.77	5.09	137	1.36	2.49
26	3.33	6.11	71	0.55	1.01	136	3.32	6.10
27	1.76	3.23	72	0.99	1.82	137	2.83	5.21
27'	6.17	11.34	73	5.39	9.90	137'	1.77	3.24
28	5.26	9.67	74	2.78	5.12	138	1.62	2.98
28'	2.80	5.16	75	5.31	9.77	139	1.09	2.00
29	2.90	5.32	76	10.66	19.60	139'	1.15	2.11
30	1.73	3.18	76A	26.19	48.15	140	2.10	3.86
30'	1.73	3.18	76A'	43.84	80.60	141	3.36	6.18
30A	1.07	1.96	77	15.56	28.61	142	2.77	5.10
31	1.15	2.11	78	4.04	7.43	143	2.85	5.25
31'	5.21	9.58	79	3.20	5.89	146	40.65	74.74
31A	1.94	3.56	80	3.37	6.19	147	35.19	64.70
32	0.83	1.53	81	15.35	28.23	150	31.55	58.00
32'	5.58	10.26	81A	28.76	52.86	151	13.61	25.01
33	1.89	3.47	82	8.45	15.53	152	6.24	11.48
33'	4.04	7.43	83	2.18	4.01	153	10.78	19.81
34	1.83	3.37	84	3.45	6.34	154	31.98	58.80
34'	1.68	3.08	85	1.88	3.45	155	6.57	12.07
35	1.51	2.78	86	4.58	8.43			
35'	5.52	10.15	87	1.80	3.31			



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ
ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΙΩΔΑ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ - Τ.Κ. 32200 ΘΗΒΑ
ΤΗΛ.: 2262025947 - FAX: 2262028464 - E-MAIL: deyathiv@otenet.gr
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Έργων & Μελετών

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: DR-00-LA-04

ΚΑΙΜΑΚΑ :

1:2.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΜΒΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
Πατισμαρτσίου 21, τ.κ. 10344, Αγία Παρασκευή
Τηλ: 210 6528076 - Fax: 210 6528760

ΕΜΒΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
Συμβούλιο Μηχανικών - Προστασία
Τηλ: 210 6528076 - Fax: 210 6528760
Α.Μ.Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΟΙ ΕΠΙΒΕΒΛΩΣΕΙΣ

Λεωνίδας Κοκλώνης
Πολίτικος Μηχανικός Τ.Ε.

Δημήτριος Μήτσος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Σπυρίδων Ράλλης
Πολίτικος Μηχανικός Τ.Ε.