1ο χλμ.οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, 19003 Μαρκόπουλο, Τηλ. 22990 63910, 63920 Fax: 22990 63544

 Αριθμός Έκθεσης : Ε.Π.-Μ-2480/17.11.2025/GR

VELTIA LABS FOR LIFE
A Tentamus Company

ilac-MRA ΕΣΥΔ 6 Αριθ. Πιστ. 44

# ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

| | |
|---|---|
| **Πελάτης** | ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ |
| **Διεύθυνση πελάτη** | ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΙΒΟΔΑ |
| **Περιγραφή Δείγματος** | ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ |
| **Δειγματοληψία** | Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη. Δειγματολήπτης : ΜΑΝΔΡΑΚΗ |
| **Ημερομηνία παραλαβής δείγματος** | 24/10/2025 |
| **Ημερομηνία Εισαγωγής** | 24/10/2025 |
| **Κωδικός δείγματος** | 2025-113136 |

Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν.
Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμ. Πωλήσεων.

# Αποτελέσματα Αναλύσεων

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Χαρακτηρισμός Πελάτη** | 5.ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ,ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΥΠ.ΧΛ:0,10ppm | | |
| **Περίοδος Ανάλυσης** | 25/10/2025 - 29/10/2025 | **Κατάσταση Δείγματος** | Κανονική |

| Παράμετρος | Πρότυπη Μέθοδος | Αποτέλεσμα | Μονάδα Μέτρησης | Νομοθ. Όριο |
|---|---|---|---|---|
| ΟΜΧ @22°C | ISO 6222:1999 | 0 | cfu/ml | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0 | cfu/100ml | 0 cfu/100ml |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0 | cfu/100ml | 0 cfu/100ml |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 | 0 | cfu/100ml | 0 cfu/100ml |

Παρατηρήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μαρκόπουλο - Μικροβιολογικό Εργαστήριο

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

# Αποτελέσματα Αναλύσεων

**Κωδικός δείγματος** **2025-113136**
**Περίοδος Ανάλυσης** **03/11/2025 - 10/11/2025**
**Χαρακτηρισμός Πελάτη** **5.ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ,ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΥΠ.ΧΛ:0,10ppm**
**Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή** **Κανονική**

| Παράμετρος | Μονάδες | Τιμή | Όριο αναφοράς | Αβεβαιότητα μεθ. στο νομοθ. όριο | Ανώτ. νομοθ. όριο | Μέθοδος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **pH** | μονάδες pH 22 °C | **8,3** | 1,0 | | **>=6,5 - <=9,5** | O.01.005 4500-H,B St.Met. |
| **Αγωγιμότητα** | μS/cm στους 20°C | **251** | 10 | 2,9% | **2500** | O.01.006 2510 B St.Met. |
| **Ελεύθερο χλώριο (Cl2)** | mg/L | **0,10** | 0,10 | | | O.01.026 Τροποποιημένη βασισμένη σε St.Met 4500-Cl G |
| **Αργίλιο (Al)** | μg/L | **167** | 10 | 9,9% | **200** | O.01.040 ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St.Met. |
| **Χρώμα** | μονάδες Pt-Co | **N.D.** | 10 | | | O.01.029 Τροποποιημένη 2120C St.Met. |
| **Θολότητα** | NTU | **N.D.** | 0,50 | | | O.01.028 Τροποποιημένη 2130B St.Met. |
| **Οσμή** | | **Αποδεκτή** | | | | O.01.033 Τροποποιημένη 2160C St.Met. |
| **Γεύση** | | **Αποδεκτή** | | | | O.01.033 Τροποποιημένη 2160C St.Met. |

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια.

Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν.
Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στη Σίνδο - Εργαστήριο Περιβάλλοντος

St. Met.: APHA, Standard Methods 24th Ed, 2023.
N.D.: Δεν ποσοτικοποιήθηκε στο όριο αναφοράς της μεθόδου.
*** Εκτός του πεδίου διαπίστευσης**.

Τα παραπάνω νομοθετικά όρια ισχύουν μέχρι την ημέρα έκδοσης της έκθεσης δοκιμών.
# Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στον 1 μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης δοκιμών (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά. Εξαιρούνται ευαλλοίωτα δείγματα, τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

**Γ. Καϊδατζής/Αναλυτικός Χημικός**
*J. Kaidatzis/Analytical Chemist*

**Τεχνικός Διευθυντής**
*Technical Manager*

1ο χλμ.οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, 19003 Μαρκόπουλο, Τηλ. 22990 63910, 63920 Fax: 22990 63544

 Αριθμός Έκθεσης : Ε.Π.-Μ-2478/17.11.2025/GR

VELTIA LABS FOR LIFE
A Tentamus Company

ilac-MRA ΕΣΥΔ 6 Αριθ. Πιστ. 44

# ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

| | |
|---|---|
| **Πελάτης** | ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ |
| **Διεύθυνση πελάτη** | ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΙΒΟΔΑ |
| **Περιγραφή Δείγματος** | ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ |
| **Δειγματοληψία** | Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη. Δειγματολήπτης : ΜΑΝΔΡΑΚΗ |
| **Ημερομηνία παραλαβής δείγματος** | 24/10/2025 |
| **Ημερομηνία Εισαγωγής** | 24/10/2025 |
| **Κωδικός δείγματος** | 2025-113134 |

Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν.
Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμ. Πωλήσεων.

# Αποτελέσματα Αναλύσεων

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Χαρακτηρισμός Πελάτη** | 3.ΦΟΥΡΝΟΣ "ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ",ΘΗΒΑΣ-ΥΠ.ΧΛ:0,16ppm | | |
| **Περίοδος Ανάλυσης** | 25/10/2025 - 29/10/2025 | **Κατάσταση Δείγματος** | Κανονική |

| Παράμετρος | Πρότυπη Μέθοδος | Αποτέλεσμα | Μονάδα Μέτρησης | Νομοθ. Όριο |
|---|---|---|---|---|
| ΟΜΧ @22°C | ISO 6222:1999 | 78 | cfu/ml | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0 | cfu/100ml | 0 cfu/100ml |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0 | cfu/100ml | 0 cfu/100ml |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 | 0 | cfu/100ml | 0 cfu/100ml |

Παρατηρήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μαρκόπουλο - Μικροβιολογικό Εργαστήριο

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

# Αποτελέσματα Αναλύσεων

**Κωδικός δείγματος** **2025-113134**
**Περίοδος Ανάλυσης** **03/11/2025 - 10/11/2025**
**Χαρακτηρισμός Πελάτη** **3.ΦΟΥΡΝΟΣ "ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ",ΘΗΒΑΣ-ΥΠ.ΧΛ:0,16ppm**
**Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή** **Κανονική**

| Παράμετρος | Μονάδες | Τιμή | Όριο αναφοράς | Αβεβαιότητα μεθ. στο νομοθ. όριο | Ανώτ. νομοθ. όριο | Μέθοδος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **pH** | μονάδες pH 22 °C | **8,3** | 1,0 | | **>=6,5 - <=9,5** | O.01.005 4500-H,B St.Met. |
| **Αγωγιμότητα** | μS/cm στους 20°C | **257** | 10 | 2,9% | **2500** | O.01.006 2510 B St.Met. |
| **Ελεύθερο χλώριο (Cl2)** | mg/L | **0,16** | 0,10 | | | O.01.026 Τροποποιημένη βασισμένη σε St.Met 4500-Cl G |
| **Αργίλιο (Al)** | μg/L | **214** | 10 | 9,9%(192,81-235,19) | **200** | O.01.040 ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St.Met. |
| **Χρώμα** | μονάδες Pt-Co | **N.D.** | 10 | | | O.01.029 Τροποποιημένη 2120C St.Met. |
| **Θολότητα** | NTU | **N.D.** | 0,50 | | | O.01.028 Τροποποιημένη 2130B St.Met. |
| **Οσμή** | | **Αποδεκτή** | | | | O.01.033 Τροποποιημένη 2160C St.Met. |
| **Γεύση** | | **Αποδεκτή** | | | | O.01.033 Τροποποιημένη 2160C St.Met. |

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα ΔΕΝ συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια.

Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν.
Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στη Σίνδο - Εργαστήριο Περιβάλλοντος

St. Met.: APHA, Standard Methods 24th Ed, 2023.
N.D.: Δεν ποσοτικοποιήθηκε στο όριο αναφοράς της μεθόδου.
*** Εκτός του πεδίου διαπίστευσης**.

Τα παραπάνω νομοθετικά όρια ισχύουν μέχρι την ημέρα έκδοσης της έκθεσης δοκιμών.
# Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στον 1 μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης δοκιμών (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά. Εξαιρούνται ευαλλοίωτα δείγματα, τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

**Γ. Καϊδατζής/Αναλυτικός Χημικός**
*J. Kaidatzis/Analytical Chemist*

**Τεχνικός Διευθυντής**
*Technical Manager*

1ο χλμ.οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, 19003 Μαρκόπουλο, Τηλ. 22990 63910, 63920 Fax: 22990 63544

 Αριθμός Έκθεσης : Ε.Π.-Μ-2479/17.11.2025/GR

VELTIA LABS FOR LIFE
A Tentamus Company

ilac-MRA ΕΣΥΔ 6 Αριθ. Πιστ. 44

# ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

| | |
|---|---|
| **Πελάτης** | ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ |
| **Διεύθυνση πελάτη** | ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΙΒΟΔΑ |
| **Περιγραφή Δείγματος** | ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ |
| **Δειγματοληψία** | Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη. Δειγματολήπτης : ΜΑΝΔΡΑΚΗ |
| **Ημερομηνία παραλαβής δείγματος** | 24/10/2025 |
| **Ημερομηνία Εισαγωγής** | 24/10/2025 |
| **Κωδικός δείγματος** | 2025-113135 |

Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν.
Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμ. Πωλήσεων.

# Αποτελέσματα Αναλύσεων

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Χαρακτηρισμός Πελάτη** | 4.ΦΟΥΡΝΟΣ "ΤΟΛΗΣ",ΘΗΒΑΣ-ΥΠ.ΧΛ:0,16ppm | | |
| **Περίοδος Ανάλυσης** | 25/10/2025 - 29/10/2025 | **Κατάσταση Δείγματος** | Κανονική |

| Παράμετρος | Πρότυπη Μέθοδος | Αποτέλεσμα | Μονάδα Μέτρησης | Νομοθ. Όριο |
|---|---|---|---|---|
| ΟΜΧ @22°C | ISO 6222:1999 | 0 | cfu/ml | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0 | cfu/100ml | 0 cfu/100ml |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0 | cfu/100ml | 0 cfu/100ml |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 | 0 | cfu/100ml | 0 cfu/100ml |

Παρατηρήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μαρκόπουλο - Μικροβιολογικό Εργαστήριο

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

# Αποτελέσματα Αναλύσεων

**Κωδικός δείγματος** **2025-113135**
**Περίοδος Ανάλυσης** **03/11/2025 - 10/11/2025**
**Χαρακτηρισμός Πελάτη** **4.ΦΟΥΡΝΟΣ "ΤΟΛΗΣ",ΘΗΒΑΣ-ΥΠ.ΧΛ:0,16ppm**
**Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή** **Κανονική**

| Παράμετρος | Μονάδες | Τιμή | Όριο αναφοράς | Αβεβαιότητα μεθ. στο νομοθ. όριο | Ανώτ. νομοθ. όριο | Μέθοδος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **pH** | μονάδες pH 22 °C | **8,3** | 1,0 | | **>=6,5 - <=9,5** | Ο.01.005 4500-H,B St.Met. |
| **Αγωγιμότητα** | μS/cm στους 20°C | **244** | 10 | 2,9% | **2500** | Ο.01.006 2510 B St.Met. |
| **Ελεύθερο χλώριο (Cl2)** | mg/L | **0,16** | 0,10 | | | Ο.01.026 Τροποποιημένη βασισμένη σε St.Met 4500-Cl G |
| **Αργίλιο (Al)** | μg/L | **243** | 10 | 9,9% | **200** | Ο.01.040 ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St.Met. |
| **Χρώμα** | μονάδες Pt-Co | **N.D.** | 10 | | | Ο.01.029 Τροποποιημένη 2120C St.Met. |
| **Θολότητα** | NTU | **N.D.** | 0,50 | | | Ο.01.028 Τροποποιημένη 2130B St.Met. |
| **Οσμή** | | **Αποδεκτή** | | | | Ο.01.033 Τροποποιημένη 2160C St.Met. |
| **Γεύση** | | **Αποδεκτή** | | | | Ο.01.033 Τροποποιημένη 2160C St.Met. |

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα ΔΕΝ συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια.

Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν.
Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στη Σίνδο - Εργαστήριο Περιβάλλοντος

St. Met.: APHA, Standard Methods 24th Ed, 2023.
N.D.: Δεν ποσοτικοποιήθηκε στο όριο αναφοράς της μεθόδου.
*** Εκτός του πεδίου διαπίστευσης**.

Τα παραπάνω νομοθετικά όρια ισχύουν μέχρι την ημέρα έκδοσης της έκθεσης δοκιμών.
# Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στον 1 μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης δοκιμών (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά. Εξαιρούνται ευαλλοίωτα δείγματα, τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

**Γ. Καϊδατζής/Αναλυτικός Χημικός**
*J. Kaidatzis/Analytical Chemist*

**Τεχνικός Διευθυντής**
*Technical Manager*