

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**  
**ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**  
 Διευθυντής: Μ. Λεοσινίδης, Καθηγητής  
 Τ.Κ. 26 504 Ρίο Πάτρα, Τηλ. & Fax. 2610969112, 2610969880  
 e-mail: pbhealth@upatras.gr

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ**

**E 15-2**

<b>Φορέας:</b> ΔΕΥΑ Θήβας, Θέση Χοροβοϊβόδα, ΘΗΒΑ	Ημερ/νία παραλαβής δειγμάτων: 11/6/2020	Έκδοση: 01
<b>Υπεύθυνος δειγματοληψίας:</b> Βουδούρη Σ.	Ημερ/νία ανάλυσης: 11/6/2020 - 14/6/2020	Ημερ/νία έκδοσης: 05/08/2010
Ημερ/νία δειγματοληψίας: 11/6/2020	Ημερ/νία απάντησης: 23/6/2020	Αναθεώρηση: 02
<b>Είδος δειγμάτων:</b> Νερό δικτύου	<b>Α.Π.:</b>	Ημερ/νία αναθεώρησης: 1/8/2011
<b>Είδος αναλύσεων:</b> Μικροβιολογική		

**Παράμετρος**

		Ολικά Κολοβακτηριοειδ η	E.coli	Εντερόκοκκοι	ΟΜΧ στους 22° C		
	Ανώτατο Όριο #	<b>0 στο 90% των αναλύσεων</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Χωρίς μεταβολή</b>		
	Μονάδες	CFU / 100 ml	CFU / 100 ml	CFU / 100 ml	CFU / ml		
	Μέθοδος ανάλυσης	ISO 9308-01:2014	ISO 9308-01:2014	ISO 7899-02:2001	ISO 6222:1999		
<b>Κωδ. Δειγμ.</b>	<b>Προέλευση δείγματος</b>						
X10832-N	Θήβα, Αναψυκτήριο "ΣΦΕ"	0	0	0	44		
X10833-N	Θήβα - Τάχι, Φαρμακείο	0	0	0	0		
X10834-N	Θήβα - Συνοικισμός, Οδός Περγάμου (οικία)	0	0	0	1		
X10835-N	Ελεώνας, Δημοτικό Σχολείο	0	0	0	3		
X10836-N	Μουρική, Κεντρική πλατεία	0	0	0	2		
X10837-N	Πλατανάκι, Ταβέρνα	0	0	0	5		
X10838-N	Υπατο, Οικία	0	0	0	1		
X10839-N	Πλαταιές, Κεντρική πλατεία	0	0	0	0		
X10840-N	Βάγια, Δημοτικό Σχολείο	0	0	0	2		

**Παρατηρήσεις:**

Τα ανωτέρω δείγματα βρέθηκαν εντός των επιτρεπτών ορίων για τις μικροβιολογικές παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Μιχ. Λεοσινίδης  
Καθηγητής Υγιεινής

# Με βάση την νομοθεσία: ΚΥΑ Γ1(6)/ΓΠ οικ.67322 περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017)

\* Διαπιστευμένη μέθοδος από Ε.Σ.Υ.Δ. (σύμφωνα με το πρότυπο 17025)

**Αρ. Πιστοποιητικού: 550-3**