

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 Διευθυντής: Μ. Λεοτσινίδης, Καθηγητής
 Τ.Κ. 26 504 Ρίο Πάτρα, Τηλ. & Fax. 2610969112, 2610969880
 e-mail: pbhealth@upatras.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Φορέας: ΔΕΥΑ Θήβας, Θέση Χοροβοϊβόδα, ΘΗΒΑ

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Μπότσης Δ.

Ημερ/νία δειγματοληψίας: 9/6/2021

Ημερ/νία παραλαβής δειγμάτων: 9/6/2021

Ημερ/νία ανάλυσης: 9/6/2021 - 12/6/2021

Ημερ/νία απάντησης: 16/6/2021

Είδος δειγμάτων: Νερό δικτύου

Α.Π.:

Είδος αναλύσεων: Μικροβιολογική

Παράμετρος

		Ολικά Κολοβακτηριοειδή	E.coli	Εντερόκοκκοι	ΟΜΧ στους 22° C		
	Ανώτατο Όριο #	0 στο 90% των αναλύσεων	0	0	Χωρίς μεταβολή		
	Μονάδες	CFU / 100 ml	CFU / 100 ml	CFU / 100 ml	CFU / ml		
	Μέθοδος ανάλυσης	ΑΡΗΑ 9222 Β.	ΜΦ - ΤΒΧ method	ΑΡΗΑ 9230 C.	ΑΡΗΑ 9215 Β.		
Κωδ. Δείγμ.	Προέλευση δείγματος						
X11576-N	Θήβα, δεξαμενή Κολωνακίου	0	0	0	0		
X11577-N	Θήβα-κέντρο, Π. Δημαρχείο (πιάτσα ταξί)	0	0	0	1		
X11578-N	Ελεώνας, Δημοτικό Σχολείο	0	0	0	2		
X11579-N	Μουρίκι, Δημοτική βρύση	0	0	0	3		
X11580-N	Πλατανάκι, Οικία	0	0	0	0		
X11581-N	Υπατο, Ι.Ν. Κων/νου & Ελένης	0	0	0	18		
X11582-N	Πλαταιές, Δημοτικό Σχολείο	0	0	0	1		

Παρατηρήσεις:

Τα ανωτέρω δείγματα βρέθηκαν εντός των επιτρεπτών ορίων για τις μικροβιολογικές παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Η ημερομηνία, ο υπεύθυνος δειγματοληψίας καθώς και η προέλευση δείγματος είναι κατά δήλωση του πελάτη. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αφορούν μόνο στα δείγματα και στις παραμέτρους που αναλύθηκαν.

Μιχ. Λεοτσινίδης
Καθηγητής Υγιεινής

Με βάση την νομοθεσία: ΚΥΑ Γ1(6)/ΓΠ οικ.67322 περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017)

Απαγορεύεται η μερική ανατύπωση του πιστοποιητικού χωρίς τη γραπτή άδεια του Εργαστηρίου.