

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 Διευθυντής: Μ. Λεοτοινίδης, Καθηγητής
 Τ.Κ. 26 504 Ρίο Πάτρα, Τηλ. & Fax. 2610969112, 2610969880
 e-mail: pbhealth@upatras.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Φορέας: ΔΕΥΑ Θήβας, Θέση Χοροβοϊβόδα, ΘΗΒΑ Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Μπότης Δ. Ημερ/νία δειγματοληψίας: 7/7/2021 Είδος δειγμάτων: Νερό δικτύου Είδος αναλύσεων: Μικροβιολογική	Ημερ/νία παραλαβής δειγμάτων: 7/7/2021 Ημερ/νία ανάλυσης: 7/7/2021 - 10/7/2021 Ημερ/νία απάντησης: 30/7/2021 Α.Π.:
--	--

Παράμετρος

		Ολικά Κολοβακτηριοειδή	E.coli	Εντερόκοκκοι	ΟΜΧ στους 22° C	ΟΜΧ στους 36°C	Κλωστρίδιο διαθλαστικό
	Ανώτατο Όριο [#]	0 στο 90% των αναλύσεων	0	0	Χωρίς μεταβολή	Χωρίς μεταβολή	0
Κωδ. Δείγμ.	Μονάδες	CFU / 100 ml	CFU / 100 ml	CFU / 100 ml	CFU / ml	CFU / ml	CFU / 100 ml
	Μέθοδος ανάλυσης	ΑΡΗΑ 9222 Β.	ΜF - ΤΒΧ method	ΑΡΗΑ 9230 C.	ΑΡΗΑ 9215 Β.	ΑΡΗΑ 9215 Β.	ΙSΟ 14189
	Προέλευση δείγματος						
X11624-N	Θήβα - κέντρο, Πυροσβεστική	0	0	0	0		
X11625-N	Θήβα-Πυρι, Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου	0	0	0	0		
X11626-N	Λιβαδόστρα, Καντίνα	0	0	0	0		
X11627-N	Αγ. Βασίλειος, Καφέ-ξενοδοχείο	0	0	0	0		
X11628-N	Πρόδρομος, Κοινοτικό κατάστημα	0	0	0	0	0	
X11630-N	Σαράντι, Καφέ "Λιονταράκια"	0	0	0	1	1	0
X11632-N	Ξηρονομή, Κοινοτικό κατάστημα	0	0	0	1		
X11633-N	Δομβραίνα, Καφέ αγορά	0	0	0	0	0	0
X11634-N	Αγ. Νικόλαος, Ταβέρνα Ακρογιάλι	0	0	0	1		
X11636-N	Αλυκή, Ταβέρνα	24	0	0	18	2	0

Παρατηρήσεις: Στο δείγμα με κωδικό X11636-N εμφανίστηκαν ολικά κολοβακτηριοειδή. Πρόκειται για δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς. Τα υπόλοιπα δείγματα βρέθηκαν εντός των επιτρεπτών ορίων για τις μικροβιολογικές παραμέτρους που εξετάστηκαν.	
Η ημερομηνία, ο υπεύθυνος δειγματοληψίας καθώς και η προέλευση δείγματος είναι κατά δήλωση του πελάτη. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αφορούν μόνο στα δείγματα και στις παραμέτρους που αναλύθηκαν.	Μιχ. Λεοτοινίδης Καθηγητής Υγιεινής

[#] Με βάση την νομοθεσία: ΚΥΑ Γ1(6)/ΓΠ οικ.67322 περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017)

Απαγορεύεται η μερική ανατύπωση του πιστοποιητικού χωρίς τη γραπτή άδεια του Εργαστηρίου.