

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 Διευθυντής: Μ. Λεοτσινίδης, Καθηγητής
 Τ.Κ. 26 504 Ρίο Πάτρα, Τηλ. & Fax. 2610969112, 2610969880
 e-mail: pbhealth@upatras.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Φορέας: ΔΕΥΑ Θήβας, Θέση Χοροβοϊβόδα, ΘΗΒΑ Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Μπότης Δ. Ημερ/νία δειγματοληψίας: 13/10/2021 Είδος δειγμάτων: Νερό δικτύου Είδος αναλύσεων: Μικροβιολογική	Ημερ/νία παραλαβής δειγμάτων: 13/10/2021 Ημερ/νία ανάλυσης: 13/10/2021 - 16/10/2021 Ημερ/νία απάντησης: 25/10/2021 Α.Π.:
--	--

Παράμετρος

		Ολικά Κολοβακτηριοειδή	E.coli	Εντερόκοκκοι	ΟΜΧ στους 22° C	
	Παραμετρική τιμή [#]	0 στο 90% των αναλύσεων	0	0	Χωρίς μεταβολή	
	Μονάδες	CFU / 100 ml	CFU / 100 ml	CFU / 100 ml	CFU / ml	
	Μέθοδος ανάλυσης	ΑΡΗΑ 9222 Β.	ΜΦ - ΤΒΧ method	ΑΡΗΑ 9230 C.	ΑΡΗΑ 9215 Β.	
Κωδ. Δείγμ.	Προέλευση δείγματος					
X11820-N	Θήβα, Μουσείο	0	0	0	0	
X11821-N	Θήβα - Κολωνάκι, Καφέ "Déjà vu"	0	0	0	0	
X11822-N	Θήβα - Πυρί, Δημοτικό Σχολείο	0	0	0	0	
X11823-N	Αμπελοχώρι, Ταβέρνα "Άρης"	0	0	0	0	
X11824-N	Πρόδρομος, Καφενείο Πλατεία	0	0	0	0	
X11825-N	Σαράντι, Καφετέρια	0	0	0	0	
X11826-N	Θίσβη, Καφέ πλατεία	0	0	0	0	
X11827-N	Βάγια, 2ο Δημοτικό Σχολείο	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις: Τα ανωτέρω δείγματα βρέθηκαν εντός των παραμετρικών τιμών για τις μικροβιολογικές παραμέτρους που εξετάστηκαν. Η ημερομηνία, ο υπεύθυνος δειγματοληψίας καθώς και η προέλευση δείγματος είναι κατά δήλωση του πελάτη. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αφορούν μόνο στα δείγματα και στις παραμέτρους που αναλύθηκαν.	Μιχ. Λεοτσινίδης Καθηγητής Υγιεινής
---	--

Με βάση την νομοθεσία: ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017)

Απαγορεύεται η μερική ανατύπωση του πιστοποιητικού χωρίς τη γραπτή άδεια του Εργαστηρίου.