

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ Α & Β ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ημερ/νία παραλαβής δειγμάτων και έναρξης αναλύσεων: 22/11/2023

Ημερ/νία περάτωσης αναλύσεων: 24/11/2023

	Παράμετρος			
	Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Escherichia coli	Intestinal Enterococci
Παραμετρική τιμή #	Άνευ μεταβολής	0	0	0
Μονάδες	CFU/ml	CFU/100 ml	CFU/100 ml	CFU/100 ml
Μέθοδος ανάλυσης	ISO 6222:1999	ISO 9308-1:2014	ISO 9308- 1:2014	ISO 7899- 2:2000
Προέλευση δείγματος	Αποτελέσματα			
	Ομάδα Α			
Αμπελοχώρι, Κοινοτικό Κατάστημα	30	0	0	0
Ελεώνας, Δημοτικό Σχολείο	20	0	0	0
Θήβα, 2ο Δημοτικό Σχολείο	0	0	0	0
Θήβα, 4ο Δημοτικό Σχολείο	49	0	0	0
Θήβα, 5ο Δημοτικό Σχολείο	4	0	0	0
Καπαρέλλι, Δημοτικό Σχολείο	0	0	0	0
Μελισσοχώρι, Νηπιαγωγείο	0	0	0	0
Πλαταιές, Δημοτικό Σχολείο	0	0	0	0