eurofins | athens analysis laboratories

Ναυπλίου 29 • Μεταμόρφωση 144 52
Τηλ: +30 210 7470500
email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού : **24-9121-005-0246-01**
Ημ/νία Έκδοσης : **19/2/2024**

Αρ. Έκδοσης : **1**

Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 102

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Πελάτης : **ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ**
Διεύθυνση : ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ, 32200, ΘΗΒΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : EUROFINS Athens Analysis Laboratories
Ημ/νία δειγματοληψίας : 12/02/2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός δείγματος : **340710246**
Περιγραφή δείγματος : **ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ**
Διεξαγωγή Αναλύσεων : EUROFINS Athens Analysis Laboratories
Κατάσταση / Ποσότητα Δείγματος : ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ημ/νία παραλαβής : 12/02/2024
Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : 12/2/2024
Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : 14/2/2024

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Κολοβακτηριοειδή	APHA 9222B	cfu/100ml	-	2.6E+06
Escherichia coli	APHA 9222 H	cfu/100ml	-	1.6E+06

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Γαλάτιος Μοσχονάς
Γεωπόνος - Μικροβιολόγος Τροφίμων, PhD

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν.

eurofins athens analysis laboratories
Ναυπλίου 29 • Μεταμόρφωση 144 52
Τηλ: +30 210 7470500
email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού : **24-9121-005-0246-02**
Ημ/νία Έκδοσης : **19/2/2024**

Αρ. Έκδοσης : **1**

Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 102

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Πελάτης : **ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ**
Διεύθυνση : ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ, 32200, ΘΗΒΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : EUROFINS Athens Analysis Laboratories
Ημ/νία δειγματοληψίας : 12/02/2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός δείγματος : **340710246**
Περιγραφή δείγματος : **ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ**
Διεξαγωγή Αναλύσεων : EUROFINS Athens Analysis Laboratories
Κατάσταση / Ποσότητα Δείγματος : ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ημ/νία παραλαβής : 12/02/2024
Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : 12/2/2024
Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : 17/2/2024

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	-	7.0
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C	ISO 7888:1985	μS/cm	10	-	990
Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (103-105°C)	ΕΛΟΤ EN 872:2005	mg/l	0.6	-	51.0
Καθιζάνοντα στερεά (120')	APHA 2540 F *	mg/l	-	-	1.4
Άζωτο Νιτρικών (NO3-N)	LCK 339	mg/l	0.2	-	Δεν Ανιχνεύθηκε
Άζωτο κατά Kjeldahl	ISO 5663:1984	mg/l	0.7	-	69
Ολικά Φωσφορικά (P)	OE-7.0-62 (UV)	mg/l P	0.005	-	7.2
Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD)	OE-7.0-41	mg/l O2	2	-	208
Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD)	ISO 15705:2002	mg/l O2	3	-	405

(*) Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν.

eurofins athens analysis laboratories
Ναυπλίου 29 • Μεταμόρφωση 144 52
Τηλ: +30 210 7470500
email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού : **24-9121-005-0247-02**
Ημ/νία Έκδοσης : **19/2/2024**

Αρ. Έκδοσης : **1**

Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 102

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Πελάτης : **ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ**
Διεύθυνση : ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ, 32200, ΘΗΒΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : EUROFINS Athens Analysis Laboratories
Ημ/νία δειγματοληψίας : 12/02/2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός δείγματος : **340710247**
Περιγραφή δείγματος : **ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ**
Διεξαγωγή Αναλύσεων : EUROFINS Athens Analysis Laboratories
Κατάσταση / Ποσότητα Δείγματος : ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ημ/νία παραλαβής : 12/02/2024
Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : 12/2/2024
Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : 17/2/2024

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	-	7.6
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C	ISO 7888:1985	μS/cm	10	-	553
Θολότητα	ISO 7027-1:2016	FNU	0.02	-	1.4
Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (103-105°C)	ΕΛΟΤ EN 872:2005	mg/l	0.6	-	Δεν Ανιχνεύθηκε
Καθιζάνοντα στερεά (120')	APHA 2540 F *	mg/l	-	-	<0.5
Άζωτο Νιτρικών (NO3-N)	LCK 339	mg/l	0.2	-	10.0
Άζωτο Νιτρωδών (NO2-N)	ISO 6777:1984	mg/l	0.003	-	Δεν Ανιχνεύθηκε
Άζωτο Αμμωνιακό (NH4-N)	OE-7.0-52	mg/l	0.01	-	< 0.03
Άζωτο κατά Kjeldahl	ISO 5663:1984	mg/l	0.7	-	<2
Άζωτο Ολικό (N)	Υπολογιστικά	mg/l	-	-	10.0
Ολικά Φωσφορικά (P)	OE-7.0-62 (UV)	mg/l P	0.005	-	1.63
Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD)	OE-7.0-41	mg/l O2	2	-	< 6
Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD)	ISO 15705:2002	mg/l O2	3	-	10

(*) Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν.